

Tyrstrand Vannverk SA  
Postboks 4  
3533 Tyrstrand  
Attn: Marita Stensrud

**AR-21-MM-002906-01****EUNOMO-00283297**

Prøvemottak: 12.01.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 12.01.2021-15.01.2021

Referanse: Drikkevann, uke 2

## ANALYSERAPPORT

**Merknader prøveserie:**

Klor kan være påvirket over at prøveemballasjen har vært åpnet før kontroll av klor.

Prøvenr.:	<b>439-2021-01120534</b>	Prøvetakingsdato:	12.01.2021		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Etter all behandling	Analysestartdato:	12.01.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	<0.1	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1
Fargetall	6.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2

**Kopi til:**

Fakturamottak (TyrstrandVannverk@outlook.com)

Håvard Bjørklund (Havard.bjorklund@ringerike.kommune.no)

Ola Morten Solberg (ola.morten.solberg@ringerike.kommune.no)

**Moss 15.01.2021**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Tyrstrand Vannverk SA  
 Postboks 4  
 3533 Tyrstrand  
 Attn: **Marita Stensrud**

## ANALYSERAPPORT

### Merknader prøveserie:

Klor kan være påvirket over at prøveemballasjen har vært åpnet før kontroll av klor.

Prøvenr.:	<b>439-2021-01120536</b>	Prøvetakingsdato:	12.01.2021		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Fengslet	Analysestartdato:	12.01.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	<0.1	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1
Fargetall	8.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C
* Klor (fritt)	<0.02	mg/l	0.02		NS-EN-4729-2
Kimtall 22°C	3	cfu/ml	1	<1-12	NS-EN ISO 6222
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2

### Kopi til:

Fakturamottak (TyrstrandVannverk@outlook.com)

Håvard Bjørklund (Havard.bjorklund@ringerike.kommune.no)

Ola Morten Solberg (ola.morten.solberg@ringerike.kommune.no)

**Moss 15.01.2021**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment\_sales@eurofins.no

**AR-21-MM-002907-01**

**EUNOMO-00283297**

Prøvemottak: 12.01.2021

Temperatur:

Analyseperiode: 12.01.2021-15.01.2021

Referanse:

Drikkevann, uke 2

Tyristrand Vannverk SA

Postboks 4

3533 Tyristrand

Attn: Marita Stensrud

## ANALYSERAPPORT

### Merknader prøveserie:

Klor kan være påvirket over at prøveemballasjen har vært åpnet før kontroll av klor.

Prøvenr.:	<b>439-2021-01120535</b>	Prøvetakingsdato:	12.01.2021		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerkning:	Barnehagen	Analysestartdato:	12.01.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	<0.1	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1
Fargetall	9.0	mg Pt/l	2	25%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C
* Klor (fritt)	<0.02	mg/l	0.02		NS-EN-4729-2
Kimtall 22°C	2	cfu/ml	1	<1-10	NS-EN ISO 6222
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2

### Kopi til:

Fakturamottak (TyristrandVannverk@outlook.com)

Håvard Bjørklund (Havard.bjorklund@ringerike.kommune.no)

Ola Morten Solberg (ola.morten.solberg@ringerike.kommune.no)

**Moss 15.01.2021**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.