Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Tyristrand Vannverk SA
Postboks 4
3533 Tyristrand
Attn: Kristian

AR-26-MM-133364-01

EUNOMO-00534541

Prøvemottak: 02.11.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 02.11.2026 16:35 - 05.11.2026 11:45

Referanse: Drikkevann, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-11020252**	Prøvetakingsdato:	02.11.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Kristian Ø.
Prøvemerking:	Fengslet	Analysestartdato:	02.11.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	7	cfu/ml	1	3-18	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall	10	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	3.20	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Postmottak (post@tyristrandvannverk.no)
Toril Karlengen (toril@tyristrandvannverk.no)

Moss 05.11.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Tyristrand Vannverk SA
Postboks 4
3533 Tyristrand
Attn: Kristian

AR-26-MM-133361-01

EUNOMO-00534541

Prøvemottak: 02.11.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 02.11.2026 16:35 - 05.11.2026 11:45

Referanse: Drikkevann, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-11020248**	Prøvetakingsdato:	02.11.2026
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	Kristian Ø.
Prøvemerking:	Væleren, inntak (Råvann)	Analysestartdato:	02.11.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	5	MPN/100 ml	1	2-12	NS-EN ISO 9308-2
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1
Fargetall	31	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C

Kopi til:
Postmottak (post@tyristrandvannverk.no)
Toril Karlengen (toril@tyristrandvannverk.no)

Moss 05.11.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Tyristrand Vannverk SA
Postboks 4
3533 Tyristrand
Attn: Kristian

AR-26-MM-133363-01

EUNOMO-00534541

Prøvemottak: 02.11.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 02.11.2026 16:35 - 05.11.2026 11:45

Referanse: Drikkevann, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-11020251**	Prøvetakingsdato:	02.11.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Kristian Ø.
Prøvemerking:	Væleren, uttak (etter behandling)	Analysestartdato:	02.11.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall	11	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	3.11	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Postmottak (post@tyristrandvannverk.no)
Toril Karlengen (toril@tyristrandvannverk.no)

Moss 05.11.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Tyristrand Vannverk SA
Postboks 4
3533 Tyristrand
Attn: Kristian

AR-26-MM-133462-01

EUNOMO-00534541

Prøvemottak: 02.11.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 02.11.2026 16:35 - 05.11.2026 13:05

Referanse: Drikkevann, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-11020249**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: Barnehager Kindsåsen

Prøvetakingsdato: 02.11.2026
Prøvetaker: Kristian Ø.
Analysestartdato: 02.11.2026

	Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
	Kimtall 22°C, 68t	4	cfu/ml	1	1-13	NS-EN ISO 6222	max 100
	E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
	Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 14189	max 0
	pH målt ved 23 +/- 2°C	6.7		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
	Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
	Fargetall	12	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	3.16	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
*	Lukt/smak	1 - Ingen				NMKL 183 Mod	
	Ammonium (NH4-N)	0.016	mg/l	0.005	40%	NS-EN ISO 15923-1:2024	max 0.40

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Postmottak (post@tyristrandvannverk.no)
Toril Karlengen (toril@tyristrandvannverk.no)

Moss 05.11.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Eurofins Environment Testing Norway (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Tyristrand Vannverk SA
Postboks 4
3533 Tyristrand
Attn: Kristian

AR-26-MM-133362-01

EUNOMO-00534541

Prøvemottak: 02.11.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 02.11.2026 16:35 - 05.11.2026 11:45

Referanse: Drikkevann, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	**439-2026-11020250**	Prøvetakingsdato:	02.11.2026
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Kristian Ø.
Prøvemerking:	Renseanlegg, Nakkerud	Analysestartdato:	02.11.2026

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	19	cfu/ml	1	9-40	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Koliforme	<1	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	max 0
Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall	11	mg Pt/l	2	15%	NS-EN ISO 7887:2011 Method C	max 20
Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	3.19	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

Kopi til:
Postmottak (post@tyristrandvannverk.no)
Toril Karlengen (toril@tyristrandvannverk.no)

Moss 05.11.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.